

VÉDELMI BEÁLLÍTÁSI ÉRTÉKEK

Megnevezés	Mértékegység	Tartomány		Beállított értékek
		–tól:	-ig:	
U_{DC} start	V	200	800	200
U_{DC} stop	V	200		200
T_{start}	s	0	300	300
U_{AC} min	V	180		184
	s	0	300	300
U_{AC} max	V		270	254
	s	0	300	60
f_{AC} min	Hz	45	50	49,8
	s	0	300	10
f_{AC} max	Hz	50	52	50,2
	s	0	300	10
df_{AC}	Hz/s			
	s			
Z_{AC} max	m Ω			
	s			
dZ_{AC}	m Ω /s			
	s			