

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Zuglói Egyesített Óvoda 2023. évre vonatkozóan

1. Jogszabályi háttér

Az energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy 100 000 m³ földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.

2. Módszertan

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Ennek keretében:

- figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását
- közreműködik az Ehat. tv. 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében, és az adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nevében benyújtja a Hivatalhoz (ld.: 2/2017. (II.16.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdés),
- részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában,
- szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
- javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
- gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
- az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

- összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
- ellátja az energiabeszerezéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatot

3. Gazdálkodó szervezet adatai

Gazdálkodó szervezet adatai	
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Zuglói Egyesített Óvoda
Gazdálkodó szervezet címe	1144 Budapest, Füredi park 6-8.

Telephely adatok	
Telephelyek címe	Bánki Donát utca 12/g Ilosvai Selymes u. 116-118. Lengyel u. 21. Fráter Gy. tér 12. Wass Albert tér 13. Dózsa Gy. út 27. Erzsébet kné útja 17. Ida u. 6. Egressy út 180-184. Tipegő u. 3-5. Kerékgyártó u. 35-39. Nagy Lajos kir. útja 92. Szugló utca 73-75. Mályva köz 12. Órnagy u. 11-13. Egressy út 1/f. Róna park 5-9. Emma u. 16-18. Újvidék sétány 3-5. Gvadányi u. 40-42. Bolgárkertész u. 12. Ungvár u. 24/a. Újváros park 1. Rózsavölgyi tér 4. Tihany tér 37. Ilosvai Selymes tér 21. Kántorné sétány 9. Füredi park 6.


Telephelyek funkciói	óvoda	
Éves villamosenergia fogyasztás	323 492	[kWh/év]
Éves földgáz fogyasztás	217 763	[m ³ /év]
Éves távhő fogyasztás	4 920,4	[GJ/év]

4. Előzmények


A szakreferens szolgáltatás ellátására 2022. december hónapjában kötöttünk szerződést. Az egyes telephelyekre vonatkozó fogyasztási adatok egyrészt havi leolvasással, másrészt becsléssel állnak rendelkezésre.

5. Havi fogyasztási adatok


Az épületek közül kilenc felhasználási hely a távhő hálózatra kapcsolt, tizenkilenc felhasználási hely esetében gázkazánokkal állítják elő a hőenergiát. A havi lebontású villamos energia, földgáz és hőenergia fogyasztási adatokat a 1. ábra, a 2. ábra illetve a 3. ábra mutatja.



1. ábra Naturália szerinti villamos energia fogyasztás havi lebontásban



2. ábra Naturália szerinti földgáz fogyasztás havi lebontásban




3. ábra Naturália szerinti távhő fogyasztás havi lebontásban


Az ábrákból jól látszik, hogy az épületek földgáz és hőenergia fogyasztása jelentős mértékben az épületek fűtésére fordítódik. A villamos energia fogyasztás nagyjából egyenletes, az alacsonyabb nyári értékek a kisebb kihasználtságból fakadóak.

December hónappal bezárólag a tárgyévre vonatkozó havi adatokat, összesített fogyasztásokat és kibocsátási értékeket a 4. és 5. illetve 6. ábra tartalmazza.


A telephelyek esetében jelentős többségben vannak a földgázzal ellátottak, ennek megfelelően a földgázfogyasztás a legjelentősebb, de a hőenergia fogyasztás is számottevő. A fűtési időszakra jellemző fogyasztói szokások felülvizsgálata, folyamatos figyelemmel kísérése, illetve további energetikai korszerűsítések megvalósítása kiemelkedően fontos feladat. A villamos energia fogyasztás havi megoszlása közel egyenletes.



4. ábra Tárgyévi havi fogyasztási adatok




5. ábra Tárgyévi kumulált fogyasztási adatok



6. ábra Tárgyévi kumulált kibocsátási adatok


6. Havi fogyasztási adatok összehasonlítása a bázis év fogyasztásával

Bázis évnek a tárgyévet megelőző évet tekintjük. Az egyes energiahordozók szerinti fogyasztásmegoszlást tartalmazza a 7. ábra.



7. ábra Tárgyévi és bázisévi energia fogyasztás

A 2023-as évben kiemelően magas havi átlaghőmérsékletek voltak a fűtési időszakban. Ennek megfelelően a gáz, a hőenergia, illetve a villamos energia fűtési célú felhasználása is jelentősen csökkent. Júniusban és augusztusban az előző évhez képest az átlaghőmérséklet alacsonyabb volt, így a hűtési energiaigény csökkent, ez a villamos energia felhasználásban jelentkezik. A havi középhőmérséklet adatok összehasonlítását a 8. ábra tartalmazza.



8. ábra Tárgyévi és bázisévi középhőmérséklet adatok

7. Fejlesztési javaslatok

Megfelelő üzemviteli feltételek kialakítása:

- továbbra is kiemelkedően fontos feladat az épületek folyamatos karbantartása, a megfelelő üzemviteli környezet megtartása
- fontos a belső hőmérséklet optimális csökkentése, hétvégén és éjszaka a fűtés leszabályozása

Szemléletformáló intézkedések:

- üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése
- felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése
- tájékoztató kiadványok
- figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

Kelt: Budapest, 2024. május 15.

Készítette:



.....
Szuromi Judit
Energetikai szakreferens, energetikai auditor
ESZ-105/2019, EA-01-122/2017