



Megjegyzés:

A pincei lámpatestek pozíciói a kis belmagasságra való tekintettel a gépészeti szerelés függvényében módosulhatnak, kivitelezés során pontosítandó.

A látszó szerelvények szerelési magasságai belsőépítészeti előírás szerint.

A lámpatest pozíciók pontos elhelyezése az építész álmennyezet kiosztási terv /é05/ szerint.

A medikai kapcsolótáblák, rendelő elosztók és látásvizsgáló táblához szükséges dugalj pozíciók belsőépítészeti terv szerint pontosítandók.

Üzemi feszültség: 3N~50Hz 400/230V  
Érintésvédelem módja: MSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer.

Ez a terv a PLAN'ET Kft szellemi terméke. Felhasználása csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történhet.

|           |                                            |             |            |  |  |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|------------|--|--|
|           |                                            |             |            |  |  |
| M1        | V1 verzió - tervellenőrzés utáni módosítás | 2017.06.28. | Szelik Zs. |  |  |
| Módosítás | Leírás                                     | Dátum       | Tervező    |  |  |

**PLAN'ET**  
ÉPÜLETVILLAMOSÁGI KFT  
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.  
tel/fax: 402-1120, e-mail: planet@planetkft.hu

Szerkesztő

Tervező munkatárs  
Tóth S.

Tervező  
Szelik Zs.

Ugyvezető  
Hegedűs Z.

Tárgy: Budapest Főváros XIV. kerület  
Zugló Önkormányzata fenntartásában álló  
Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi  
Rendelőépületének felújítása  
1145 Budapest XIV. kerület, Csértő park 3/b-c.

Rajz: VILLAMOS KIVITELI TERV  
Helyszínrajz terve

Rajzszám  
**GE-00**

Verzió  
**V1**

Lépték  
1 : 100

Dátum  
2017. június 28.