



Megjegyzés:
 A pince lámpatestek pozíciói a kis belmagasságra való tekintettel a gépészeti szerelés függvényében módosulhatnak, kivitelezés során pontosítandó.
 A látszó szerelvények szerelési magasságai belsőépítészeti előírás szerint.
 A lámpatest pozíciók pontos elhelyezése az építész álmennyezeti kiosztási terv /e05/ szerint.
 A medikai kapcsolótáblák, rendelő elosztók és látszószekrény táblához szükséges dugalj pozíciók belsőépítészeti terv szerint pontosítandók.

Üzemi feszültség: 3N-50Hz 400/230V
 Érintésvédelem módja: MSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer.

Ez a terv a PLAN'ET Kft szellemi termék. Felhasználása csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történhet.

M1	V1 verzió - tervellendrés utáni módosítás	2017.06.28.	Szelik Zs.
Módosítás	Leírás	Dátum	Tervező

PLAN'ET ÉPÜLETVILLAMOSÁGI KFT 1163 Budapest, Czárka u. 26-32. telef: 402-1120, e-mail: planet@planetkft.hu Szerkesztő	Tárgy: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosai Rendelőépületének felújítása 1145 Budapest XIV. kerület, Csörtő park 3/b-c.	RAJZSZÁM GE-02 Verzió V1 Lépték 1 : 50 Dátum 2017. június 28.

1. tipp. támfal (L=16,50)