



Ügyiratszám: 1/17202/2018/19.
Ügyintéző: Vadászi Gáborné Pintér Nikolett
Telefonszám: 06 1/872-9318
E-mail: pinter.nikolett@zuglo.hu

KÖZLEMÉNY

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Jegyzője 1/17202/2018/18. számon a TV2 Zrt. (cégjegyzékszám: Cg. 01 10 049017; a továbbiakban: Üzemeltető) által a Budapest XIV. kerület, Róna utca 174. sz. (a továbbiakban: Létesítmény) alatti ingatlan területén, az üzemeltetésében levő légkondicionáló berendezések, mint üzemi zajforrások 1. pontban megállapított hatásterületén a környezeti zajkibocsátási határértékeinek megállapítása iránt benyújtott kérelme alapján az alábbi döntést hozta.

1./ A zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő –

Közterület elnevezése	Házszám	Ingatlan helyrajzi száma	Építményjegyzék szerinti besorolása
Róna utca	174-186.	32240	1261
Gyarmat utca	38/A	31545/3	1122
Gyarmat utca	38/B	31545/2	1122
Gyarmat utca	40.	31542/3	1122
Gyarmat utca	42.	31541/1	1122
Gyarmat utca	25/B	32247/11	1122
Gyarmat utca	27.	32246/1	1261
Titel utca	9.	32247/12	1122
Titel utca	7.	32247/13	1274
Titel utca	5.	32247/14	1110
Titel utca	3/A	32247/26	1121
Titel utca	3/B	32247/27	1121
Bácskai utca	29/A	32243/9	1220
Bácskai utca	29/B	32243/10	1220
Bácskai utca	31/A	32242/19	1122
Bácskai utca	31/B	32242/10	1122
Bácskai utca	33.	32242/9	1122

épületek zajtól védett homlokzatai előtt 2 méterre

L_{KH} nappal (06-22 óra között) = 50 dB

L_{KH} éjjel (22-06 óra között) = 40 dB

Az Üzemeltetőt kötelezem a fent megállapított zajkibocsátási határértékek betartására.

Teljesítési határidő: jelen határozat kézhezvételének napja.

A zajkibocsátási határértékek betartásáról a teljesítési határidő napjától az Üzemeltető folyamatosan gondoskodni köteles.

A Létesítmény összes zajforrásának működése közben elvégzett zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani a megállapított határértékek teljesülését, ezért kötelezem az Üzemeltetőt ezen szakvélemény hatóságom részére történő megküldésére, jelen határozat átvételétől számított 45 napon belül.

Hatósági Osztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

www.zuglo.hu, hivatal@zuglo.hu, 1/8729-100

Ügyfélfogadás: Hétfő: 12:30-17:00, Szerda: 8:15-16:15, Péntek: 8:15-11:30

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

A zajterhelési határértékeknek az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzatai előtt, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség, könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m-re kell teljesülniük.

Ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 m-nél kisebb, akkor e távolság zajforrástól számított kétharmad részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 m-re, ha a nyílászáró környezetében 4 m-en belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 m-re, ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén kell a zajterhelési határértékeknek teljesülniük.

Bejelentési kötelezettségek:

1. Az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az Üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni.
2. A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkezett változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, az Üzemeltető köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A teljesítési határidőt követően a megadott zajkibocsátási határértékek be nem tartása esetén, továbbá a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén az Üzemeltető zajbírság megfizetésére kötelezhető!

Határozatom nem mentesít a tevékenységek megkezdéséhez esetlegesen szükséges engedélyek megszerzése alól!

Az 1/17202/2018/18. számú döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezést hatóságomnál kell benyújtani 10.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva.

Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a 1/17202/2018/18. számú döntést – jogosultságának igazolása mellett (személyesen vagy meghatalmazott útján) – Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoportjánál (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. fszt. 4. sz. iroda) ügyfélfogadási időben megtekintheti.


Ügyfélfogadási idő:

- Hétfő: 13:30–17:00 között
- Szerda: 08:15–16:00 óra között
- Péntek: 08:15–11:30 óra között

A tárgyi ügy ügyintézője: Vadászi Gáborné Pintér Nikolett

Telefonszám: 061/872-9318

Budapest, 2018. szeptember 27.


DR. PAPP IMRE
jegyző

A közlemény kifüggesztésének napja: